

**Kuuisahatavarasta valmistettujen E.T paneelien näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset.**

| LAATUKRITEERIT              |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| KUUSI                       | VK (Vähäoksainen kuusi)  | TK (Terveoksainen kuusi)   |
| <b>Halkeamat</b>            | Sallitaan enint. 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 15% laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enint. laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä. | Sallitaan enint. 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 25% laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enint. laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä. |
| <b>Lylyt</b>                | Sallitaan lyly ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.<br>Sallittu lapevääritys max 30mm, syrjävääritys max 4 mm, kierous max 20 mm kahden metrin matkalla.  | Sallitaan lyly ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.<br>Sallittu lapevääritys max 30mm, syrjävääritys max 4 mm, kierous max 20 mm kahden metrin matkalla.  |
| <b>Pihkakolot</b>           | Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 40 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisten pihkakolojen pituus saa olla enint. 20 mm.<br>Läpimeneviä pihkakoloja e sallita.   | Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 120 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 60 mm.<br>Läpimeneviä pihkakoloja e sallita.   |
| <b>Sydänjuova</b>           | Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enint. 30 % laudan pituudesta.   | Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enint. 50 % laudan pituudesta.   |
| <b>Oksalohkeamat</b>        | Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm:n suuria oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia.  | Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm:n suuria oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia.  |
| <b>Oksat</b>                | Sallitaan enintään kaksi 15 mm suurista ja enintään kolme 10 mm:n suurista kiinteää oksaa. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.   | Sallitaan kiinteitä oksia, joiden koko on enint. 30 % laudan leveydestä. Sarvi- ja lehtioksan tapauksessa enint. 50 % laudan leveydestä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa. Oksien tulee olla tuoreen värisiä.  |
| <b>Oksanreiät</b>           | Ei sallita.  | Ei sallita.  |
| <b>Korot ja kaarnarosot</b> | Ei sallita.  | Ei sallita.  |
| <b>Laho</b>                 | Ei sallita.  | Ei sallita.  |
| <b>Paikat</b>               | Ei sallita.  | Ei sallita.  |
| <b>Sinistymä</b>            | Ei sallita.  | Ei sallita.  |
| <b>Värivika</b>             | Ei sallita.  | Ei sallita.  |

Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän kappaleen oksaisimmalla 1 m:n pituisella osalla.

Kiinteä oksa voi olla terve(tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.

RT 21-10978